



vydává

# OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-05-133

na výrobek:  
**Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché, typ EURO 92 SOFTLINE**  
SKP: 20.30.11

žadatel:  
**JANOŠÍK Jiří s.r.o.**  
**756 12 Valašské Příkazy 26**  
**IČ: 25874489**

výrobce:  
**JANOŠÍK Jiří s.r.o.**  
**756 12 Valašské Příkazy 26**  
**IČ: 25874489**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem: Rozměrové tolerance – ČSN 74 6101; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3; Průvzdušnost – třída 4 podle ČSN EN 12207; Vodotěsnost – třída 8A (jednokřídlové a dvoukřídlové okno), třída 9A (balkónové dveře) podle ČSN EN 12208; Odolnost proti zatížení větrem – třída C4 podle ČSN EN 12210; Únosnost bezpečnostních zařízení – prEN 14351-1.

Toto Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-131-05 vydaného dne 02.09.2005 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-089-04 vydaného dne 02.09.2005 Zkušebnou STV - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

**Datum vydání: 02.09.2005**

**Platnost do: 02.09.2010**



  
**Prof. Ing. Josef Polásek, Ph.D.**  
vedoucí Zkušebny STV